

## **RAPPORTO DI PROVA N. 315653**

**Luogo e data di emissione:** Bellaria-Igea Marina - Italia, 12/05/2014

**Committente:** IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 SAN MAURO PASCOLI  
(FC) - Italia

**Data della richiesta della prova:** 18/11/2013

**Numero e data della commessa:** 61392, 18/11/2013

**Data del ricevimento del campione:** 11/12/2013

**Data dell'esecuzione della prova:** dal 12/03/2014 al 08/04/2014

**Oggetto della prova:** Determinazione alla resistenza all'urto dinamico secondo la norma UNI EN  
ISO 6272-2:2013 su cicli vernicianti applicati

**Luogo della prova:** Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-Igea  
Marina (RN) - Italia

**Provenienza del campione:** campionato e fornito dal Committente

**Identificazione del campione in accettazione:** n. 2013/2527

### **Denominazione del campione\*.**

Il campione sottoposto a prova è denominato "Ciclo METROSTONE".

### **Descrizione del campione\*.**

Il campione sottoposto a prova è costituito da un ciclo verniciante applicato su materiale in fibrocemento.

(\*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. PM  
Revis. OF

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 fogli.

Foglio  
n. 1 di 2

**Riferimenti normativi.**

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 6272-2:2013 del 17/01/2013 “Pitture e vernici - Prove di deformazione rapida (resistenza all’urto) - Parte 2: Prova della caduta di un peso con punzone a superficie ridotta”.


**Modalità della prova.**

Il campione in esame è stato sottoposto alla prova di resistenza all’urto dinamico.


**Risultati della prova.**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Campione                             | “Ciclo METROSTONE” |
| Resistenza all’urto dinamico diretto | 9,81 Nm            |

Il Responsabile  
Tecnico di Prova  
(Dott. Oscar Filippini)



Il Responsabile  
del Laboratorio di Chimica  
(Dott. Oscar Filippini)



L’Amministratore Delegato  
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

